

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» сентября 2024 г., 54250061000215617256

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Новосибирской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Новосибирская, р-н Коченевский, рп Коченево, ул Ишподромская, Дом 4, тел. 83835125804, e-mail:
ondKochChulim@54.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Уведомление о проведении выездной проверки
плановой**

(плановой/внеплановой)

от « 20 » июня 2025 г. № 2506/025-54/174-П/УВП

В соответствии с ч. 6 ст. 73 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» уведомляется МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 5425002300, адрес регистрации юридического лица: 632640, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЧЕНЕВСКИЙ, РП. КОЧЕНЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.32 о проведении в период с 30.06.2025 09:00 по 11.07.2025 18:00 плановой выездной проверки.

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно.

Информируем, что за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок в соответствии со ст. 19.4.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Приложение: решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Заместитель начальника ОНДиПР по Коченевскому и Чулымскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (заместитель главного государственного инспектора Коченевского и Чулымского районов Новосибирской области по пожарному надзору) Андриянова Елена Александровна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

008729D0456215A3F29414E8D17D181283
Владелец: Андриянова Елена Александровна
Действителен с 28.12.2024 по 23.03.2026

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

подпись

Андриянова Елена Александровна - Заместитель начальника ОНДиПР по Коченевскому и Чулымскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (заместитель главного государственного инспектора Коченевского и Чулымского районов Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 83835125804, e-mail: andriaynovaea@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

В случае несогласия с прилагаемым решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«05» сентября 2024 г., 54250061000215617256

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Новосибирской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Новосибирская, р-н Коченевский, рп Коченево, ул Ипподромская, Дом 4, тел. 83835125804, e-mail:
ondKochChulim@54.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Решение о проведении выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

от « 19 » июня 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2506/025-54/174-П/РВП

1. Решение принято:

Заместителем начальника ОНДиПР по Коченевскому и Чулымскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (заместителем главного государственного инспектора Коченевского и Чулымского районов Новосибирской области по пожарному надзору) Андрияновой Еленой Александровной

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положениями о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании:

пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

В СВЯЗИ С:

утвержденным (в соответствии с 248-ФЗ) планом проведения плановых проверок на 2025 год, номер плана ФГИС ЕРКНМ №2025068242

(указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом интересам (источник сведений, изложение сведений, охраняемых законом интересов);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом интересам (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемых законом интересов);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращение (заявление) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащихся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки;

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

поступившие от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих беспрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1. Андриянова Елена Александровна – заместитель начальника ОНДиПР по Коченевскому и Чулымскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (заместитель главного государственного инспектора Коченевского и Чулымского районов Новосибирской области по пожарному надзору)
2. Моисеев Евгений Михайлович – старший дознаватель ОНДиПР по Коченевскому и Чулымскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор Коченевского и Чулымского районов Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

- 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая волные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

1. обл Новосибирская, р-н Коченевский, рп Коченево, ул Победы, Дом 4 (кадастровый номер 54:11:040310:228)

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 5425002300, адрес регистрации юридического лица: 632640, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЧЕНЕВСКИЙ, РП. КОЧЕНЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.32

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Осмотр
2. Истребование документов
3. Получение письменных объяснений
4. Испытание
5. Опрос
6. Отбор проб (образцов)
7. Экспертиза
8. Инструментальное обследование

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. Предметом выездной проверки является:

соблюдение контролируемым лицом обязательных требований пожарной безопасности, установленных: 1.1) Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О пожарной безопасности" (Статьи 20, 21,25) 1.2) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Статьи 1, 2, 5, 6, 103-104 Главы 14- 22, 26, 30, 31 Таблицы 12-15, 17-25, 27-30) 1.3) Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска" (вместе с "Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска") (Пункты 5-8 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска) 1.4) Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 N 1325 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" (Все пункты Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска) 1.5) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Все пункты Правил противопожарного режима в Российской Федерации) 1.6) Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" (Пункты 3-15 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) 1.7) Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974) (Приложения к приказу No 1, 2, 3) 1.8) Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (Статьи 4,10, 11) 1.9) Приказ МЧС России от 24.11.2022 N 1173 "Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре" (Пункты 2-4, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18-20, 24 требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре)

(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки)

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

- 1 Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)
- 2 Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с 30.06.2025 09:00 по 11.07.2025 18:00

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездной проверки должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

80 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролирующему лицу необходимо представить следующие документы:

МКУ "КЦСОН КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. 1) Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, заключенные на срок менее 1 года; 2) Акты приемки в эксплуатацию систем противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения, дымоудаления); 3) Специальные технические условия (разработанные и согласованные для данного объекта защиты) (в случае разработки); 4) Договора с организациями, имеющими лицензию, на ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: активных и пассивных систем обеспечения пожарной безопасности (пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, дымоудаления, оповещения и эвакуации при пожаре) и их элементов, а также работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; 5) Акты проверки работоспособности систем противопожарной защиты (автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, дымоудаления, оповещения и эвакуации при пожаре); 6) Декларация пожарной безопасности (если таковая необходима); 7) Документы, отражающие пожарную опасность строительных и отделочных материалов, применяемых при строительстве, реконструкции, ремонте и отделке (в том числе, путей эвакуации) (сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности, декларации соответствия - при наличии); 8) Отчет по оценке пожарного риска (в случае проведения); 9) Инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного участка, помещения (складские, технические помещения и т.п.); 10) Распорядительные документы по объекту защиты, устанавливающие соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, а именно: определяющие и регламентирующие допустимость и место для курения; периодичность очистки вентиляционных систем; порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего дня, отключения электроснабжения в случае пожара и по окончании рабочего дня; действия работников при обнаружении пожара, эвакуации людей, имущества, документации; порядок и сроки прохождения работниками (сотрудниками, арендаторами) противопожарного инструктажа и обучения по программе пожарно-технического минимума, а также о назначении ответственных лиц за их проведение; 11) Распорядительные документы о назначении лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных актов и иных актов должны выполнять соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках; 12) Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре с копией документов, подтверждающих проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (при наличии на объекте массового пребывания людей); 13) Документы, подтверждающие проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) (при проведении данного вида работ); 14) Документы, подтверждающие проведение испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) объекта защиты (при наличии); 15) Документы, определяющие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов (при наличии оборудования); 16) Документы о проведении противопожарного инструктажа с работниками и арендаторами; 17) Документы о прохождении пожарно-технического минимума работниками организации; 18) Проектная документация, в соответствии с которой осуществлялось строительство, реконструкция здания.

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений:

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Заместитель начальника ОНДиПР по Коченевскому и Чулымскому районам
УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области
(заместитель главного государственного инспектора Коченевского и
Чулымского районов Новосибирской области по пожарному надзору)
Андрянова Е.А.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

008729D0456215A3F29414E8D17D181283
Владелец: Андрянова Елена Александровна
Действителен с 28.12.2024 по 23.03.2026

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

подпись

Усенов Бекбулат Ильич - Дознаватель ОНДиПР по Коченевскому и Чулымскому районам УНДиПР Главного управления
МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор Коченевского и Чулымского районов Новосибирской
области по пожарному надзору), телефон: 83835021309, e-mail: usenovbi@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с
решением о проведении выездной проверки:

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный
кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации
о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» сентябрь 2024 г., 54250061000215617256

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Новосибирской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» июль 2025 г., 10 час. 49 мин. № 2506/025-54/174-П/АВП

(дата и время составления акта)

632640, Новосибирская область, Коченевский район, ул. Ипподромская, 4

(место составления акта)

**Акт выездная проверка
плановая**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездная проверка от «19» июнь 2025 г., № 2506/025-54/174-П/РВП, учетный номер проверки 54250061000215617256.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездная проверка, учетный номер выездная проверка в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Андриянова Елена Александровна – заместитель начальника ОНДиПР по Коченевскому и Чулымскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (заместитель главного государственного инспектора Коченевского и Чулымского районов Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководители группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездная проверка. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездная проверка, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездная проверка)

4. К проведению выездная проверка были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименования экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Новосибирская, р-н Коченевский, рп Коченево, ул Победы, Дом 4 (кадастровый номер 54:11:040310:228)

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемые лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 5425002300, адрес регистрации юридического лица: 632640, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЧЕНЕВСКИЙ, РП. КОЧЕНЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.32

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие объектам требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» июль 2025 года, 15 час. 30 мин.

по «10» июль 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездная проверка приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездная проверка совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**1) осмотр**

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «08» июль 2025 года, 15 час. 30 мин.

по «08» июль 2025 года, 16 час. 30 мин.

по месту: обл Новосибирская, р-н Коченевский, рп Коченево, ул Победы, Дом 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотр от 08.07.2025 №б/н

2) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «10» июль 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «10» июль 2025 года, 11 час. 00 мин.

по месту: обл Новосибирская, р-н Коченевский, рп Коченево, ул Победы, Дом 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребование документов от 19.06.2025 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездная проверка были рассмотрены следующие документы и сведения:

1.1) Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, заключенные на срок менее 1 года; 2) Акты приемки в эксплуатацию систем противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения, дымоудаления); 3) Специальные технические условия (разработанные и согласованные для данного объекта защиты); 4) Договора с организациями, имеющими лицензию, на ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: активных и пассивных систем обеспечения пожарной безопасности (пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, дымоудаления, оповещения и эвакуации при пожаре) и их элементов, а также работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; 5) Акты проверки работоспособности систем противопожарной защиты (автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, дымоудаления, оповещения и эвакуации при пожаре); 6) Декларация пожарной безопасности (если таковая необходима); 7) Документы, отражающие пожарную опасность строительных и отделочных материалов, применяемых при строительстве, реконструкции, ремонте и отделке (в том числе, путей эвакуации) (сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности, декларации соответствия - при наличии); 8) Отчет по оценке пожарного риска (в случае проведения); 9) Инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного участка, помещения (складские, технические помещения и т.п.); 10) Распорядительные документы по объекту защиты, устанавливающие соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, а именно: определяющие и регламентирующие допустимость и место для курения; периодичность очистки вентиляционных систем; порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего дня; действия работников при обнаружении пожара, эвакуации людей, имущества, документации; порядок и сроки прохождения работниками (сотрудниками, арендаторами) противопожарного инструктажа и обучения по программе пожарно-технического минимума, а также о назначении ответственных лиц за их проведение; 11) Распорядительные документы о назначении лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных актов и иных актов должны выполнять соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках; 12) Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре с копией документов, подтверждающих проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (при наличии на объекте массового пребывания людей); 13) Документы, подтверждающие проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) (при проведении данного вида работ); 14) Документы, подтверждающие проведение испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) объекта защиты. 15) Документы, определяющие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов. 16) Документы о проведении противопожарного инструктажа с работниками; 17) Документы о прохождении пожарно-технического минимума

работниками организации. 18) Проектная документация, в соответствии с которой осуществлялось строительство, реконструкция здания.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено:

Нарушения не выявлены

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о наличии нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия))

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 08.07.2025 №6/н
2. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 19.06.2025 №6/н
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Новосибирская, р-н Коченевский, рп Коченево, ул Победы, Дом 4 (кадастровый номер 54:11:040310:228))
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Новосибирская, р-н Коченевский, рп Коченево, ул Победы, Дом 4 (кадастровый номер 54:11:040310:228))

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований))

Заместитель начальника ОНДиПР по Коченевскому и Чулымскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (заместитель главного государственного инспектора Коченевского и Чулымского районов Новосибирской области по пожарному надзору) Андриянова Елена Александровна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

008729D0456215A3F29414E8D17D181283
Владелец: Андриянова Елена Александровна
Действителен с 28.12.2024 по 23.03.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Андриянова Елена Александровна - Заместитель начальника ОНДиПР по Коченевскому и Чулымскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (заместитель главного государственного инспектора Коченевского и Чулымского районов Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 83835125804, e-mail: andriaynovaea@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

